



**ПРОКУРАТУРА**  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Свердловской области  
**Ирбитская межрайонная**  
**прокуратура**

ул. 50 лет Октября, 36, г. Ирбит,  
тел./факс – 6-54-26

Исх. № 1-8В-2017 от 13.02.2017

На № \_\_\_\_\_

446  
Директору Государственного  
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
Свердловской области «Ирбитский  
аграрный техникум»

Деменьшиной Т.В.

Ирбитский район, пос. Зайково, ул.  
Коммунистическая, 197

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Ирбитской межрайонной прокуратурой на основании задания прокуратуры Свердловской области проведена проверка соблюдения образовательными организациями законодательства о среднем профессиональном образовании, в том числе при использовании бюджетных средств.

В ходе данной проверки должностными лицами межрайонной прокуратуры, с привлечением в качестве специалистов эксперта территориального отдела Роспотребнадзора и инспектора по пожарному надзору г.Ирбита и Ирбитского района, 31.01.2017г. провели обследование учебного корпуса ГБПОУ СО "ИАК", расположенного по адресу Ирбитский район, пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 197, на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Помещения книгохранилища библиотеки не отделены противопожарными преградами от помещений другого функционального назначения, что является нарушением требований ч.1 ст. 88. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 5.6.4 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утверждённого приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.

- Эвакуационные пути и выходы не в полном объеме оборудованы световыми оповещателями «Выход», что является нарушением требований ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а также п. 5.3. "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утверждённого Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173.

Данные нарушения подтверждаются актом проверки от 06.02.2017 года.

Выявленные нарушения в деятельности образовательного учреждения ставят под угрозу выполнение требований п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" гласящих, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Также согласно ч.7 ст.28 данного Закона образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

Таким образом, должностные лица Вашего учреждения ненадлежащим образом осуществляет функции, возложенные на них федеральным законодательством, в том числе полномочия по защите прав пребывающих учащихся на благоприятные условия пребывания. Данные нарушения стали возможны в связи с формальным подходом должностных лиц Вашего учреждения к исполнению своих должностных обязанностей, пренебрежением принципом защиты прав пребывающих детей на безопасные условия проживания, провозглашенным действующим законодательством. Выявленные нарушения законодательства являются недопустимыми и подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24,28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием Ирбитского межрайонного прокурора. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно проинформировать прокурора.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Ирбитскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в месячный срок с момента получения представления, с приложением копии приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции



А.А. Чернышева