

Утверждаю:
Директор ГАПОУ СО «Ирбитский
аграрный техникум» А.П. Лихачева
17.05.2024 г.
Приказ № 11/49 от 17.05.2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг
ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта

Общезитие ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

1.2. Полный почтовый адрес объекта

623847 Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул.
Коммунистическая, 199

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее задание: 5 этажей, 7297 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

1.4. Год постройки здания: 1980,

последнего капитального ремонта: не проводился

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: по мере необходимости,

ежегодного: июль - август 2024 г.


капитального: при наличии финансирования учредителем Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование)

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум»
(ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail



Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197,
тел./факс (34355)3-45-68;
e-mail: iragtex@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная Свердловская область

1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации:

г. Екатеринбург, ул. Малышева д. 33,

тел. 8(343) 312-00-04,

e-mail: info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.):

образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

подростки с 15 лет и взрослые

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):

инвалиды на коляске - нет,

инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата - нет,

по зрению - нет,

по слуху - нет,

с умственной отсталостью - нет

2.4. Виды услуг: образовательные услуги

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте

2.6. плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

800 человек в смену

2.7. Нет Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршруты движения с использованием пассажирского транспорта):

железнодорожным транспортом - станция Худякова, автомобильным транспортом - п. Зайково

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров

3.2.2 время движения (пешком) время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да, общепоселковый тротуар, асфальтированная дорожка на территории учреждения

3.2.4 перекрестки:

нерегулируемые - да;

регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6. Перепады высот на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет

нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	Нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	Нет

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

«А» доступность всех зон и помещений универсальная

«Б» специально выделенные участки и помещения

«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«Нет» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**							Для всех категорий МПН	
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями				
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в	ДП-в	ДУ	ДП-в	ДП-в	ДУ	ДУ	ДП-в	Для всех категорий МПН
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ-и	ДП-в	ДП-в	ДП-в	ДУ	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДУ	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ-И	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДУ	Нет	ДУ	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-в	ДЧ-в	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДУ	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-в	ДП-в	Нет	ДП-в	Нет	ДУ	ДУ	ДП-в	ДП-в
8	Все зоны и участки	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ-И	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ

ДП-в – доступно полностью всем, ДП-и доступно полностью избирательно, ДЧ-в – доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ – доступно условно, Нет – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
(в соответствии с классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности)

*Объект: Здание техникума ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» -
доступен условно (ДУ)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2030 год

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг:

Председатель Комиссии:

/Лихачева А.П. директор

Члены Комиссии

/Аверкиева Е.Н., заместитель директора по социально-педагогической работе и профориентации

/Мухин С., заместитель директора по производственному обучению;

Лосина Г.К. -Д, заведующая хозяйством;

_____ /Минина В.В. председатель Ирбитской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



6. Копия Паспорта доступности объекта направлена «___» мая 2024 г. в Управление социальной политики № 6 по городу Ирбиту и Ирбитскому району по Байкаловскому району по Слободотуринскому району для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Знак доступности учреждения	-	нет	Требуется установка
Авостоянка посетителей	-	есть	
Расстояние до входа в здание	К.О	3 метра	
Доля машино - мест для инвалидов	К.О	Да, разметка «Место для стоянки инвалидов» у здания	
Размер места со специальным знаком	К	Соответствует норме	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
Путь к главному (специализированному) входу в здание:		Указатели отсутствуют.	Установка указателей
Ширина полосы	К.О.Г.С	Наличие декоративного ограждения вдоль пешеходной дорожки к зданию	
- Указатели		Перед входом в здание установлены скамейки	
направления движения			
- Декоративное ограждение.			
выполняющее направляющую функцию			
- Места отдыха: через 200м			

<p>Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем - вверх и вниз (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени</p>	<p>О,С</p>	<p>Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие</p>	<p>Открытая лестница в здании 5 ступеней высота подъема более 12 см, ширина проступи 45 см, поручней нет, присутствует ограждение - кирпичные тумбы. Рельефная тактильная полоса перед маршем отсутствует. Контрастная окраска первой и последней ступеней желтым цветом</p>	<p>Капитальный ремонт лестницы</p>
<p>Пандус: - высота подъема - уклон</p>	<p>К,О</p>	<p>НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12</p>	<p>Не требуется</p>	<p>4</p>
<p>Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте</p>	<p>КО</p>	<p>70 см 85-95 см</p>	<p>отсутствует</p>	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетированных объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при соответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	Крыльцо нет	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	-	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	отсутствует	установка рельефной (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз и поручней (при наличии финансирования)
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	имеется	
	Поручни с двух сторон: на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О,СОС	наличие 85-95 см не менее 30 см	отсутствует	
Пандус наружный					

Ширина марша	К	не менее 100 см	Не требуется
Уклон	К	не более 1/12	-
Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-
Разворотные площадки: внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-
Поручни с двух сторон: на высоте на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К К К К	70 см 85-90 см не менее 30 см	-
Нескользящее покрытие	К.О	наличие	-
Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К.О	наличие	-
Тамбур			
Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 90 см	245 x 435 см
Двери распашные (Р),			Двери распашные, с двух сторон на вход и выход
автоматические раздвижные (А): ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	КК	не менее 90 см не более 2,5 см	Порог 5 см.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-

двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, I - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладыш).
- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	соответствует	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	соответствует	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 50см, ширина 90 см	К,О,С,ГО	Не менее 1 ед. на этаж	Установлены банкетки в фойе	
			не менее 1 ед. на этаж	соответствует	

Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	соответствует	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	отсутствует	установка при проведении капитального ремонта здания
Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	имеется	
Поручни с двух сторон: на высоте – горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О.С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	соответствует	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)				
Кабина: габариты (глубина x ширина) ширина дверного проема поручни	К КО	Не менее 140x110см не менее 80 см наличие	Не предусмотрено конструкцией здания	Возможна установка лифта только при реконструкции здания
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	
Знак доступности	К.С	Наличие	нет	
Пандус (не имеется)				
Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	

	К	Не менее 150x150	нет
Разворотные площадки вверху, вверху	К	Нет	нет
Ручки с двух сторон; ручки на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с левосторонним окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см85-90см не менее 10см	нет
Пандус переносной	К	наличие	нет
Подъемник для инвалидов; вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет
Эскалатор	О	наличие	нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты - обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив). остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копиисоответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу; установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Доступно только на 1 этаже	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Ширина проема двери в свету	К.О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К.О	60x80 см	да	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Ширина полосы движения	К.О	не менее 120 см	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	да	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания			Доступно только на I этаже	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	нет	
	Место для сидения	О	наличие	да	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К.О		да	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	да	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	да	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды - колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе норматив, остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	нет	Установка возможна при капитальном ремонте здания
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	нет	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или гростью (ширина)	С	30 см	нет	

<p>Раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зона у раковины для кресла - коляски (минимальные глубина x ширина) - высота раковины - опорный поручень 	<p>К</p> <p>К.О</p>	<p>не менее 130-85 см</p> <p>75 -85 наличие</p>	<p>нет</p>	<p>Создание и установка при проведении капитального ремонта здания</p>
<p>Кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) - ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	<p>К.О.К</p>	<p>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 140x165</p> <p>наличие</p> <p>не менее 40x130 см</p> <p>наличие</p>	<p>Кабины не соответствуют</p>	<p>Создание и установка при проведении капитального ремонта здания</p>
<p>Знак доступности кабины</p>	<p>К.О</p>	<p>наличие</p>	<p>нет</p>	
<p>Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)</p>	<p>С</p>	<p>30 см</p>	<p>нет</p>	<p>Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы</p>
<p>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)</p>				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов/объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия/или адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	имеются	
	Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, ГС	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	Установка при наличии финансирования
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте прописных букв освещенность	С, К,	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	Установка при наличии финансирования
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта на поручнях лестниц	С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	Установка при наличии финансирования

на кабинах санитарно-бытовых помещений	Г		не менее одной шт.	нет	Установка при наличии финансирования
Текстофоны (текстовые телефоны)				нет	Установка при наличии финансирования
Телефоны с усилителями звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г		не менее одной шт.	нет	Установка при наличии финансирования
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К		наличие	нет	Установка при наличии финансирования
Речевые информаторы и маяки	С		наличие	нет	Установка при наличии финансирования
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С		наличие	нет	Установка при наличии финансирования
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С		наличие	имеются	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г		наличие	нет	Установка при наличии финансирования

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды - колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».

Остальные нормативы являются рекомендательными.

2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов — из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.