

Утверждаю:

Директор ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

А.П. Лихачева

17.05.2024 г.

Приказ» № 01-1149 ОД от 17.05.2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг
ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта

Учебный корпус ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

1.2. Полный почтовый адрес объекта

623847 Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197 (юридический), Студенческая, 2 (фактический)

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 7297 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

1.4. Год постройки здания: 1973,

последнего капитального ремонта: не проводился

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: по мере необходимости,

ежегодного: июль - август 2024 г.

капитального: при наличии финансирования учредителем Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум» (ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

Управление социальной политики № 6
Вход. № <u>2176</u>
<u>05</u> » <u>06</u> 20 <u>24</u> год

Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197,
тел./факс (34355)3-45-68;
e-mail: iragtex@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности - (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная Свердловская область

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации:

г. Екатеринбург, ул. Малышева д. 33,

тел. 8(343) 312-00-04,

e-mail: info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.):

образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

подростки с 15 лет и взрослые

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):

инвалиды на коляске - нет,

инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата - нет,

по зрению - нет,

по слуху - нет,

с умственной отсталостью - нет

2.4. Виды услуг: образовательные услуги

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте

2.6. плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

800 человек в смену

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршруты движения с использованием пассажирского транспорта):

железнодорожным транспортом - станция Худякова,
автомобильным транспортом - п. Зайково

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров

3.2.2 время движения (пешком) время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
да, общепоселковый тротуар, асфальтированная дорожка на территории учреждения

3.2.4 перекрестки:

нерегулируемые - да;

регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6. Перепады высот на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет
нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	Нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	Нет

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

«А» доступность всех зон и помещений универсальная

«Б» специально выделенные участки и помещения

«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«Нет» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**						Для всех категорий МГН
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в	ДП-в	ДУ	ДП-в	ДУ	ДП-в	ДП-в
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ-и	ДП-в	ДП-в	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет	ДЧ-и	ДЧ-и	ДП-в	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДУ	Нет	ДП-в	Нет	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-в	ДЧ-в	ДЧ-и	ДЧ-и	ДУ	ДЧ-в	ДЧ-в
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-в	ДП-в	Нет	ДП-в	ДУ	ДП-в	ДП-в
8	Все зоны и участки	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ-И	Нет	ДЧ	ДЧ

ДП-в – доступно полностью всем, ДП-и доступно полностью избирательно, ДЧ -в– доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ – доступно условно, Нет – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

(в соответствии с классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности)

Объект: Здание техникума ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» -

доступен условно (ДУ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2030 год

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг:

Обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум»

Тип ОУ: государственное автономное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 623847 Свердловская область, Ирбитский район, поселок Зайково, ул. Коммунистическая, 197

Фактический адрес: 623847 Свердловская область, Ирбитский район, поселок Зайково, ул. Студенческая, 2

Ведомственная принадлежность: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Форма собственности объекта: государственная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание трехэтажное кирпичное здание, год постройки – 1973 г.

Объём предоставляемых услуг: 800 обучающихся в смену, 50 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 4,1 м. одни со стороны обшежития вторые со стороны ул. Ленина); 2. Калитка: ширина – 1,2 м (со стороны обшежития);	Замечаний нет Замечаний нет

<p>Открытая лестница: высота подъема ступеней ширина проступи поручни на высоте рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени</p>	<p>О,С</p>	<p>Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см</p> <p>Наличие</p>	<p>Открытая лестница в здании 5 ступеней высота подъема более 12 см, ширина проступи 45 см, поручней нет, присутствует ограждение - кирпичные тумбы. Рельефная тактильная полоса перед маршем отсутствует. Контрастная окраска первой и последней ступеней желтым цветом</p>	<p>Капитальный ремонт лестницы</p>
<p>Пандус: высота подъема уклон</p>	<p>К,О</p>	<p>НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12</p>	<p>На входной лестнице имеется самодельный пандус в виде двух направляющих</p>	<p>Установка пандуса при капитальном ремонте лестницы</p>
<p>Поручни с двух сторон: на высоте на высоте</p>	<p>КО</p>	<p>70 см 85-95 см</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Установка поручней при капитальном ремонте лестницы</p>

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копиесоответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (св. доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		Норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220см	400x600 см,	ремонт крыльца
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	поручней нет. присутствует ограждение - кирпичные тумбы.	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	установка рельефной (тактильная полоса) перед маршем вверх и внизу и поручней (при наличии финансирования)
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	имеется	
	Поручни с двух сторон: на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и внизу с не травмирующим	О СОС	наличие 85-95 см не менее 30 см	отсутствует	

Пандус наружный			
Ширина марша	К	не менее 100 см	соответствует
Уклон	К	не более 1/12	Уклон соответствует наклону лестницы
Высота одного подъёма	К	не более 80 см	-
Разворотные площадки: в низу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см не менее 150x150 см	нет
Поручни с двух сторон: на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	отсутствует
Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Металлические направляющие
Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	Отсутствует
Тамбур			
Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 90 см	245 x 435 см
Двери распашные (Р),			Двери распашные, с двух сторон на вход и выход

Создание и установка при проведении капитального ремонта здания

автоматические раздвижные (А); ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	КК	не менее 90 см не более 2,5см	Порог 5 см.
--	----	----------------------------------	-------------

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные кописоответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетированных объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	соответствует	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	соответствует	

<p>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м); - для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см</p> <p>Навесное оборудование в зоне движения, выступ</p>	<p>К,О,С,ГО</p>	<p>Не менее 1 ед. на этаж</p> <p>не менее 1 ед. на этаж</p> <p>Не более 10см</p>	<p>Установлены банкетки в фойе</p> <p>соответствует</p> <p>соответствует</p>
<p>Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)</p>			
<p>Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)</p> <p>Контрастная окраска крайних ступеней</p>	<p>С</p> <p>С</p>	<p>60см</p> <p>Наличие</p>	<p>отсутствует</p> <p>имеется</p>
<p>Поручни с двух сторон: на высоте - горизонтальное завершение вверх и вниз с не травмирующим окончанием</p>	<p>О,С</p>	<p>Наличие 85-90см Не менее 30 см</p>	<p>установка при проведении капитального ремонта здания</p> <p>отсутствует</p> <p>соответствует</p>
<p>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)</p>			
<p>Кабина: габариты (глубина x ширина) ширина дверного проема поручни</p> <p>Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта</p>	<p>К КО</p> <p>С</p>	<p>Не менее 140x110см не менее 80 см наличие Наличие</p>	<p>Не предусмотрено конструкцией здания</p> <p>нет</p> <p>Возможна установка лифта только при реконструкции здания</p>

Знак доступности	К,С	Наличие	нет
Пандус (не имеется)			
Ширина марша	К	Не менее 100см	нет
Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет
Разворотные площадки внизу, вверху	К	Не менее 150x150	нет
Поручни с двух сторон: поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	ширине 70см 85-90см не менее 10см	нет
Пандус переносной	К	наличие	нет
Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет
Эскалатор	О	наличие	нет

Создание и установка при проведении капитального ремонта здания

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативывыявляются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копиисоответствующих разделов (вкладки) .
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для

обслуживания инвалидов — из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов : путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Доступно только на 1 этаже	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150х150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60х80 см	да	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	да
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	Доступно только на 1 этаже
	Место для сидения	О	наличие	да
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		да
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	да
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	да
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копиесоответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетлируемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	Да табличка с шрифтом Брайля	

	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	Требуется установка
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина x ширина) высота раковины опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	нет опорный поручень имеется	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О,К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100x165 наличие наличие	Кабинки не соответствуют	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	есть	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	имеются	
	Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, ГС	наличие не более 160 смне менее 7,5 см наличие	Имеются	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте прописных букв освещенность	С К,	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	имеются	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта на поручнях лестниц	С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	Имеется маркировка кабинетов 1 и 2 этажа (кроме учебных кабинетов)	Дополнение маркировки учебных кабинетов

	на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовыетелефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	Установка при наличии финансирования		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	Установка при наличии финансирования		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	Установка при наличии финансирования		
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Установка при наличии финансирования		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	Установка при наличии финансирования		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	имеются			

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	Установка при наличии финансирования
--	---	------------	---------	-----	--------------------------------------

Примечания :

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
 2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
 3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит;

на входной группе установить пандусы, поручни, рельефную полосу перед лестничным маршем;

на путях передвижения установить рельефную полосу перед маршем, реконструировать поручни, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень, крючки для костылей, знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте требуется установить: визуальные и звуковые средства информации.

Члены комиссии:



/Аверкиева Е.Н., заместитель директора по социально-педагогической работе и профориентации


/Мухин С., заместитель директора по производственному

назначению;
/Сидорова Г.К. -Д, заведующая хозяйством;


/Вершинина В.В. председатель Ирбитской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Руководитель объекта:
Директор


_____ А.П.Лихачева